



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 023 от «28» октября 2020 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что передвижная (стационарная)
электролаборатория НАО «Центр «Омега»

Наименование

354349, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бульвар Надежд, д.18 (862) 245-49-94
юридический адрес, тел.

зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения
испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением
до и выше 1000 Вольт.

до, свыше

Перечень заявленных видов испытаний и измерений:

- 1.Измерение сопротивления заземляющих устройств.
- 2.Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
- 3.Измерения сопротивления изоляции.
- 4.Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»).
- 5.Испытание устройств защитного отключения.
- 6.Испытание автоматических выключателей.
- 7.Испытание силовых трансформаторов до 2500 кВА, до 10 кВ.
- 8.Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ (в т.ч. кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена).
- 9.Испытание воздушных линий электропередачи до 10 кВ.
- 10.Испытание сборных и соединительных шин до 10 кВ.
- 11.Испытание подвесных и опорных изоляторов до 10 кВ.
- 12.Испытание вводов и проходных изоляторов до 10 кВ.
- 13.Испытание масляных выключателей до 10 кВ.

14. Испытание вакуумных выключателей до 10 кВ.
 15. Испытание элегазовых выключателей до 10 кВ.
 16. Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ.
 17. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения до 10 кВ.
 18. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки.
 19. Определение мест повреждений кабельных линий до 10 кВ.
- Свидетельство выдано на основании акта обследования электролаборатории №023/27 от «26» октября 2020 г.

Срок действия Свидетельства установлен до «28» октября 2023 года.

И.о. заместителя руководителя

МП



В.П. Мартюк